

Toegankelijkheidsfiche

Visitors Center Duvel Depot

Breendonk-Dorp 66
2870 Puurs



www.duvel.com
info@duvel.be
03 860 94 00

Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctpa@welzijn.provant.be

Parkeren:

Er is een aangepaste parkeerplaats in de omgeving aanwezig, deze is te smal (250 cm).



Toegangspad:

Het toegangspad is toegankelijk.

Toegang tot de gebouwen:

Het bezoekerscentrum is toegankelijk, aan de deur naar de shop (79 cm breed) ligt wel een drempel van 5 cm.



Interne circulatie:

Op het gelijkvloers zijn er geen knelpunten aanwezig. Het aangepast sanitair bevindt zich op de eerste verdieping; de gangen hier zijn te smal (118 cm). Voor de deur van de lift en deze naar het aangepast toilet is een draaicirkel van slechts 139 cm aanwezig.

De lift is te klein (103 cm breed en 118 cm diep) om een begeleider mee te nemen.



Sanitair:

Het aangepast toilet is het damestoilet op de eerste verdieping. Het is moeilijk bruikbaar omdat er geen steunbeugels aanwezig zijn, de toiletpot is slechts 45 cm hoog.



Externe circulatie:

Het bedrijfsbezoek op de site is toegankelijk met hulp. Er zijn hellingen (6,5% en maximaal 6,21 m lang) en een lift aanwezig op de route. Het gebouw van de bottelarij is enkel toegankelijk via een trap, het proces is wel te bezichtigen via een tekening aan de gevel. Op één plaats is een drempel van 7 cm aanwezig.

Laatste update: 24/06/2014

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen. In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde). De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletput is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletput is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0.50 m boven het vloerniveau. De toiletput komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Brasserie 3ri4en

Visserstraat 91
Rumst



www.drierivieren.be/nl/home

info@3rivieren.be

Tel: 03 888 79 43

Toegankelijkheidscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctp@welzijn.provant.be

Parkeren :

Er is een grote parking aanwezig, een voorbehouden blauwe parkeerplaats is er niet voorzien.

Toegangspad :

De toegangspaden aan beide ingangen zijn voorzien in klinkers en zonder drempels.

Toegang tot de gebouwen :

De toegangen tot het gebouw verlopen drempelloos.

Interne circulatie:

Tussen de 2 niveaus (zaal - sanitair) is er een goede lift voorzien. Andere niveauverschillen zijn er niet.

Sanitair :

Er is een goed aangepast sanitair voorzien.

Laatste update: 10/08/2011

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.
In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).
De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctp@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletput is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletput is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0,50 m boven het vloerniveau. De toiletput komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Dorpshuis De Leeuw

Emile Verhaerenstraat 71
2890 Sint-Amands



<http://www.sint-amands.be/cultuur-en-socio-cultuur-mainmenu-100/dorpshuizen-mainmenu-103.html>

Tel : 052 39 98 71

Toegankelijkheidscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctpaw@welzijn.provant.be

Parkeren :

Er is geen eigen parking aan het gebouw, de bezoekers kunnen parkeren in de straten in de omgeving.

Toegangspad :

De toegangspaden zijn verhard en liggen vlak.

Toegang tot de gebouwen :

Aan de toegang tot het café zijn er geen drempels aanwezig.

Interne circulatie:

Binnenin zijn er ook geen niveauverschillen aanwezig.

Sanitair :

Er is sanitair en een bruikbaar aangepast sanitair voorzien.

Tentoonstellingsruimte:

In het ernaast gelegen gebouw is het Emiel Verhaert museum te vinden. Het ligt op het verdiep boven de bibliotheek en is te bereiken met de lift en de trap.

Laatste update : 11/08/2011

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkingsselementen zijn opgenomen.
In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).
De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctpaw@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletput is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletput is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0,50 m boven het vloerniveau. De toiletput komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

De Zilverreiger

Scheldestraat 18

Bornem (Weert)



www.zilverreiger.be/

info@zilverreiger.be

Tel: 03 889 06 03

Toegankelijkheidscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctpa@welzijn.provant.be

Parkeren :

Men kan parkeren in de straat aan het gebouw. Voor de deur is er een voorbehouden parkeerplaats voorzien.

Toegangspad :

Het toegangspad naar de verschillende ingangen zijn voorzien in betondals en liggen vlak.

Toegang tot de gebouwen :

De tentoonstellingsruimte is een open bebouw zonder drempels. Aan de deuren van het café is er een drempel van 3 cm. Het heemkundemuseum is te betreden zonder drempels. Hier is enkel het gelijkvloers bezoekbaar voor mensen met een fysieke beperking. Het verdiep is enkel te bereiken met een trap.

Sanitair :

Aan het café is er sanitair voorzien. Er is ook een goed bruikbaar aangepast sanitair aanwezig.

Algemeen:

Men kan hier fietsen huren.

Voor mensen met een beperking kunnen gratis gebruik maken van een tandem.

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkings-elementen zijn opgenomen.

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8,3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6,25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletput is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletput is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0,50 m boven het vloerniveau. De toiletput komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Kasteel d'Ursel

Wolfgang d'Urselstraat 9
Bornem (Hingene)



www.kasteeldursel.be/

info@kasteeldursel.provant.be

Tel: 03 820 60 11

Toegankelijkheidscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctpa@welzijn.provant.be

Parkeren:

Er is geen parking voorzien in het domein. Man ken wel in de dreven er naartoe vrij parkeren. Voorbehouden parkeerplaatsen zijn er niet.

Toegangspad:

De toegangspaden zijn voornamelijk voorzien in dolo-miet en zijn voldoende breed.

Toegang tot de gebouwen:

Er is geen drempel aan de ingang van het kasteel, de dubbele deuren zijn voldoende breed.

Interne circulatie:

Alle lokalen en verdiepingen zijn vlot bereikbaar met de trappen en de lift.

Sanitair:

Er is in de kelder een goed aangepast sanitair voor-zien.

Laatste update: 18/06/2014

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkings-elementen zijn opgenomen.

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletput is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletput is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0,50 m boven het vloerniveau. De toiletput komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.