

GC Den Dries

Kerkhofstraat 37
Retie



www.retie.be/productgroep.aspx?pg=1506&id=1269

cjs@retie.be

Tel: 014 38 92 39

Toegankelijkheidscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctpa@welzijn.provant.be

Parkeren:

Er is een parking voorzien tussen het gemeentehuis en het gemeenschapscentrum met goede voorbehouden parkeerplaatsen.

Toegangspad:

De toegangspaden zijn voorzien in klinkers, zijn voldoende breed en zonder drempels.



Toegang tot de gebouwen:

Het gebouw is drempelloos te betreden en er zijn automatische deuren voorzien.



Interne circulatie:

Alle gangen zijn breed en alle lokalen zijn vlot bereikbaar.

Sanitair:

Er is een goed aangepast sanitair voorzien met een oppervlakte van 240 x 200 cm. Naast de toiletpot is

er 97 cm vrije ruimte. Er is een goed onderrijdbare wastafel voorzien.



Laatste update: 18/06/2014

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletput is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletput is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0,50 m boven het vloerniveau. De toiletput komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Jacob Smitsmuseum

Sluis 15a
Mol (Sluis)



www.jakobsmits.be/

info@jakobsmits.be

Tel: 014 31 74 35

Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctp@welzijn.provant.be

Parkeren:

Aan het museum zijn er geen parkeerplaatsen voorzien. Men kan wel parkeren op het plein achter de kerk naast het museum. Voorbehouden parkeerplaatsen zijn er niet voorzien.



Toegangspad:

Het toegangspad van de parking naar de inkom is voorzien in klinkers, betondals en baksteen. Deze toegangsweg ligt wel hobbelig.



Toegang tot de gebouwen:

De inkomdeur is drempelloos en de inkomdeur heeft 2 deurpanelen van min. 70 cm die allebei open gezet kunnen worden.



Interne circulatie:

Binnenin het gebouw is er overal voldoende plaats om te circuleren. De verdiepingen zijn bereikbaar met trappen en de lift.

Sanitair:

Het aangepast sanitair is met een oppervlakte van 190 x 180 cm vrij klein maar nog wel bruikbaar.

Laatste update: 18/06/2014

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctp@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletput is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletput is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0,50 m boven het vloerniveau. De toiletput komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Port Aventura

Zilvermeerlaan 9

Mol



www.zilvermeerhaven.be/

info@zilvermeerhaven.be

Tel: 014 47 22 57

Toegankelijkheidscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctpa@welzijn.provant.be

Parkeren:

Aan het gebouw met restaurant en havenmeester is er een parking voorzien in losse keitjes. Er zijn 2 voorbehouden parkeerplaatsen voorzien.



Toegangspad:

Het toegangspad naar de ingangen zijn voorzien in klinkers.



Toegang tot de gebouwen:

De deuren van de gebouwen zijn voldoende breed en hebben geen drempels.



Interne circulatie:

In het gebouw er voldoende circulatie mogelijk.

Sanitair:

Er is zowel bij de dames als de heren een goed aangepast sanitair met douche voorzien.



Laatste update: 18/06/2014

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.
Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletput is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletput is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0,50 m boven het vloerniveau. De toiletput komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Prinsenpark

Kastelsedijk 5

Retie



www.provincieantwerpen.be/vrije_tijd/domeinen/prinsenpark/

info@groenkempen.provant.be

Tel: 014 37 91 74

Toegankelijkheidscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctp@welzijn.provant.be

Parkeren:

Er zijn op de parking 2 voorbehouden parkeerplaatsen voorzien. Deze hebben een aarden ondergrond en tussen de parkeerplaats en de toegangsweg is er een holle afvoergoot aanwezig.



Toegangspad:

Er is in het park een toegankelijke (witte) wandeling voorzien.

De andere wandelingen, met onder andere de volgelpotplaatsen, zijn afhankelijk van het weer moeilijker toegankelijk.



Toegang tot de gebouwen:

De toegangen tot de gebouwen verloopt drempelloos en de deuren zijn voldoende breed.

Sanitair:

Er is een goed aangepast sanitair voorzien in het toiletblok.

De oppervlakte is 160 x 220 cm en naast de toiletpot is er voldoende opstelplaats.



Laatste update: 18/06/2014

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkings-elementen zijn opgenomen.

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctp@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletput is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletput is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0,50 m boven het vloerniveau. De toiletput komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Sporthal Boesdijkhof

Boesdijkstraat 22 A

Retie



www.retie.be/product.aspx?id=555e-

cjs@retie.be

Tel: 014 38 92 66

Toegankelijkheidscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctp@welzijn.provant.be

Parkeren:

Op de parking aan de sporthal zijn er 5 goede voorbehouden parkeerplaatsen voorzien.



Toegangspad:

De toegangswegen zijn voorzien in klinkers, niveauverschillen zijn er niet.



Toegang tot de gebouwen:

De drempel aan de ingang is weggewerkt en de deur heeft een breedte van 91 cm.



Interne circulatie:

Er is binnen voldoende ruimte en drempels zijn er niet.

Sanitair:

Het goed aangepast sanitair heeft een oppervlakte van 192 x 300 cm. Er is voldoende vrije ruimte naast de toiletpot, er is wel een opklapbare luiertafel voorzien op de vrije ruimte.



Laatste update: 18/06/2014

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctp@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletput is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletput is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0.50 m boven het vloerniveau. De toiletput komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Taverne De Watermolen

Watermolen 5
Retie



Toegankelijkheidscreening uitgevoerd door:



Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctp@welzijn.provant.be

Parkeren:

Je kan vrij parkeren naast het gebouw, er is geen afbakening van de parkeerplaatsen.

Toegangspad:

Het toegangspad naar het terras en de hoofdingang aan de achterzijde is voorzien in klinkers.

Toegang tot de gebouwen:

Het hoogteverschil aan de achterdeur is opgevangen met een kleine losse houten helling, aan de ingang in de voorgevel is er een drempel van 5 cm.

Interne circulatie:

Er zijn intern gaan niveauverschillen.

Sanitair:

Er is een klein aangepast sanitair aanwezig met een oppervlakte van 150 x 130 cm. Naast de toiletspot is er een vrije ruimte van 90 cm, voor de toiletspot is er slechts 53 cm vrije ruimte. De wastafel is erg moeilijk bereikbaar.

Laatste update: 18/06/2014

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel dan niet deze door te geven via e-mail: ctp@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Parkeren:

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50 m.

De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van dit gebouw of domein bevindt.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Hellingen zijn nooit steiler dan:

- 10% voor een niveauverschil tot 0,10 m
- 8,3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
- 6,25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
- 5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Toegang tot het gebouw:

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Interne circulatie:

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90 m.

Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.

Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen onder "toegangspad".

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Sanitair:

Naast de toiletspot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletspot is minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0,50 m boven het vloerniveau. De toiletspot komt 70 cm verder dan de achterwand. Er zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder "interne circulatie".

Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65 m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.